

平成28年度 第1回 校内安全点検

平成28年4月26日実施

場所	修繕点	改善策
作法室	電気かさが2ヶ所歪んでいる。	処理済み。
第2演習室	ガスの元栓は撤去すべきではないか。	処理済み。(外部の元栓を締めています。調理教室として整備しているので現時点で撤去できません)
社会科室	机の脚の横棒がはずれている。	処理済み。(横棒がなくても安全なため、横棒がなくても安全なため横棒を撤去しました。)
"	土器の入っている棚のガラスが割れている。	処理済み。(割れているガラスを撤去しました。)
音楽室	蛍光灯が2ヶ所きれている。	処理済み。(取替えました。)
卓球場女子更衣室	棚に埃が多い。	処理済み。(清掃を強化していきます。)
"	ベンチがグラグラで釘も出ている。	処理済み。(撤去しました。)
体育館女子更衣室	棚に埃が多い。	処理済み。(清掃を強化していきます。)
トレーニング施設	ワイヤーが切れて危険(修理か破棄)。	処理済み。(修理不可の為、撤去。)
プール女子更衣室	壁紙が剥がれかけコンクリート壁がひび割れている。	修理予定。(危険性はないので、修理の予定を考えています。)